






一次端子詳細図



二次端子詳細図



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ダイヤル温度計
5	総体つり耳
6	放熱器
7	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 09	油量変更	大田	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本
特記事項 形式 T3SE-0050K-0 適用規格 JIS C 4304:2024 2026トッランナー変圧器 巻線温度上昇65K 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 ダイヤル温度計別置リード3m (警報接点最高指示針付) 定格銘板の予備1枚/台を付属 (シール)					
TITLE					
変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋外用油入自冷式					
相数	1φ				
周波数	50 Hz				
容量	50 kVA				
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V				
二次電圧	210-105 V 単三専用				
三次電圧					
総質量	245 kg				
中身質量	— kg				
油 quantity	43 Lt				
塗装色	マンセル記号 N5.5				
台数	1	指番 PROCESS No.			
尺度	1/15	DIM. IN mm			
作成日	2025. 05. 30		⊙		
担当	藤森	検図	川上		
承認	森本	管理			
DWG. No. 3RZ19630B					
DAIHEN 株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation O: AKA JAPAN					