










一次端子詳細図

二次端子詳細図



固定部詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	総体つり手
7	接地端子 (M8ﾎﾙﾄ) 対角2ヶ所
8	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
特記事項					
形式 T3MP-0020K-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026トッランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明)付					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 235mm です					
二次配線寸法は 200mm です					
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					
TITLE					
モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					
相数	3				
周波数	50 Hz				
容量	20 kVA				
一次電圧	R 6600 F 6300 6000 V				
二次電圧	210 V				
三次電圧					
総質量	320 kg				
耐熱クラス	F				
塗装色	マンセル記号 N7				
台数	1	指番 PROCESS No.			
尺度 1/10	DIM. IN mm		T3MP-0020K-0		
作成日 2025.06.13					
担当 倉橋	検図		川上		
承認 森本	管理				
DWG. No.	3RZ19531-0100				
株式会社 DAIHEN OSAKA JAPAN					