






固定部詳細図



一次端子詳細図



二次端子詳細図



NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子(M8ボルト)対角2ヶ所
9	変位抑制用穴(4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 04	ダイヤル温度計リード 長さ4→3mに変更	倉橋	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項					
形式 T3ME-0200P-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026トッランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明)付					
ダイヤル温度計					
(警報接点最高指示針付)リード3m					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 320mm です					
二次配線寸法は 300mm です					
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					

TITLE					
モールド変圧器(高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					

相	数	1			
PHASE					
周波数	数	60			
FREQUENCY		Hz			
容量	量	200			
RATED CAPACITY		kVA			
一次電圧		F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150			
PRIMARY VOLTAGE		V			
二次電圧		210－105			
SECONDARY VOLTAGE		V			
		単三専用			
三次電圧					
TERTIARY VOLTAGE					
総質量		700			
TOTAL MASS		kg			
耐熱クラス		F			
TEMPERATURE CLASS					
塗装色		マンセル記号 MUNSELL N7			
PAINTING COLOR					
台数		1	指番 PROCESS No.		
QUANTITY			T3ME-0200P-0		
尺度 SCALE	1/15	DIM. IN mm			
作成日 DATE	2025. 06. 27				
担当 DES'D	倉橋		検図 CHK'D	川上	
承認 APP'D	森本		管理 ADMIN'D		

DWG. No.	3RZ19528-0008	B
-------------	---------------	---

	株式会社 ダイヘン
DAIHEN Corporation	OSAKA JAPAN