









固定部詳細図



一次端子詳細図



二次端子詳細図




NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所
9	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 04	ダイヤル温度計リード 長さ4→3mに変更	倉橋	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

3

特記事項					
形式 T3MP-0020K-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026トッランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明)付					
ダイヤル温度計					
(警報接点最高指示針付) リード3m					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 235mm です					
二次配線寸法は 200mm です					
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					

TITLE					
モールド変圧器(高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					

相	数	3	
周波数	数	50	Hz
容量	量	20	kVA
一次電圧	R 6600 F 6300 6000		V
二次電圧	210		V
三次電圧			
総質量	320		kg
耐熱クラス	F		
塗装色	マンセル記号 MUNSELL N7		
台数	1	指番	PROCESS No.
尺度	1/10	T3MP-0020K-0	
作成日	2025. 06. 27		
担当	倉橋	検図	川上
承認	森本	管理	

DWG. No.	3RZ19531-0008	B
-------------	---------------	---

	株式会社 
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN	