








固定部詳細図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子 (M8ボルト) 対角2ヶ所
9	変位抑制用穴 (4-φ12)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 04	ダイヤル温度計リード 長さ4→3mに変更	倉橋	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法変更	金谷	藤森	森本

特記事項					
形式 T3ME-0150P-0					
適用規格 JIS C 4306:2024					
2026トッランナー変圧器					
出荷時タップ 6600 V					
一次端子カバ(透明)付					
ダイヤル温度計					
(警報接点最高指示針付) リード3m					
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G					
据付中心より					
一次配線寸法は 290mm です					
二次配線寸法は 285mm です					
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)					

TITLE					
モールド変圧器(高効率形)					
DISTRIBUTION TRANSFORMER					
屋内用モールド乾式自冷式					

相数	1	
周波数	60	Hz
容量	150	kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V	
二次電圧	210－105 V 単三専用	
三次電圧		
総質量	540	kg
耐熱クラス	F	
塗装色	マンセル記号 MUNSELL N7	
台数	1	指番 PROCESS No.
尺度	1/15	T3ME-0150P-0
作成日	2025. 06. 27	
担当	倉橋	検図 CHK'D 川上
承認	森本	管理 ADMIN'D

DWG. No.	3RZ19527-0108	B
-------------	---------------	---

	株式会社 
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN	