







(正面)





4-コバン20X30 (M16)




一次端子詳細図



二次端子詳細図



F.L



据付部正面図

据付部上面図

NO	部品名
1	銘板
2	一次端子
3	二次端子
4	タップ切換端子
5	一次充電部カバ
6	ダイヤル温度計
7	総体つり手
8	接地端子 (M10ボルト) 対角2ヶ所
9	変位抑制用穴 (4-□10)

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCUSSION	担当 REV	検図 CHK'D	承認 APP'D
A	25. 09. 26	基礎ピッチ・基礎穴径変更	金谷	藤森	森本
B	25. 11. 21	ダイヤル温度計図及び寸法	金谷	藤森	森本

特記事項
形式 T3MP-0300P-0
適用規格 JIS C 4306:2024
2026トップランナー変圧器
出荷時タップ 6600 V
一次端子カバ(透明)付
ダイヤル温度計
(警報接点最高指示針付) リード3m
耐震強度 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
据付中心より
一次配線寸法は 325mm です
二次配線寸法は 265mm です
定格銘板の予備 1 枚/台を付属(シール)

TITLE
モールド変圧器 (高効率形)
DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋内用モールド乾式自冷式

相数	3	
周波数	60	Hz
容量	300	kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150	V
二次電圧	210	V
総質量	1330	kg
耐熱クラス	F	
塗装色	マンセル記号 MUNSELL	N7

台数	1	指番	PROCESS No.
尺度	1/15	DIM. IN	mm
作成日	2025. 06. 27		
担当	倉橋	検図	川上
承認	森本	管理	

DWG. No. 3RZ19547-0108 B

DAIHEN 株式会社 大阪府大阪市
DAIHEN Corporation OSAKA JAPAN